

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

Modbus Serial Communication Module

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurProSoft Technology, Inc.
5201 Truxton Avenue, 3rd. Floor
Bakersfield, CA 93309
USAName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantProSoft Technology, Inc.
5201 Truxton Avenue, 3rd. Floor
Bakersfield, CA 93309
USAName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineWestern Reserve Contols
1484 Exeter Road
Akron, OH 44306
USANote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales75 mA, 5 VDC (input power);
70 mA, 24 VDC (serial communication power)Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.
Ref. De type

ILX34-MBS232, ILX34-MBS485

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2) Additional information on page 2Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la deuxième pageA sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laIEC 61010-2-201(ed.1)
IEC 61010-1(ed.3)As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate

253304

Comme indiqué dans le Rapport des essais numéro de
référence qui constitue partie de ce CertificatThis CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Gaustadalléen 30
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 13-06-2014

Signature: Juan Z. Kleppenes
Certification Department